



工廠行業：	印刷和出版業
應用技術：	E14. 採用配備無油磁浮軸承離心式壓縮機的節能水冷式冷水機以節省能源
資料來源：	清潔生產伙伴計劃示範項目(20D0783)
項目年份：	二零二零年
環境技術服務供應商：	深圳市富藤機電設備有限公司 (jayfungtf@163.com)

概覽

本文介紹印刷廠對空調冷水機系統採用無油磁浮軸承離心式壓縮機以降低能耗的示範項目。

在本個案中，鴻興印刷（中國）有限公司（以下簡稱鴻興印刷），從事印刷及包裝業務。獲清潔生產伙伴計劃資助下，鴻興印刷採用無油磁浮軸承離心式壓縮機冷水機組（由深圳市富藤機電設備有限公司提供），以降低電能使用量。項目投入服務後，每年可削減能耗35.9萬千瓦時，並減少因發電排放的空氣污染物，投資回本期約為3.4年。

結果顯示，鴻興印刷採用無油磁浮軸承離心式壓縮機的節能水冷式冷水機項目具有環境效益和經濟效益。

技術問題

工業的生產車間環境控制使用多台水冷螺桿式冷水機組，但由於其能效比較低，控制溫度偏差大，故障率高，維修費用大等因素，從而造成車間環境無法得以保證，耗電量和維修費用大為增加。有鑑於此，工廠決定配備無油磁浮軸承離心式壓縮機的冷水機，取代水冷螺桿式冷水機組，以減少耗電，保護環境，亦可降低生產成本及維護保養費用，並且增加相關環保效益。



磁懸浮風機外觀



控制介面

解決方案

本示範項目中，鴻興印刷採用1套無油磁浮軸承離心式壓縮機的冷水機，利用現時的風管進行改造，減少資源浪費。

磁浮離心機，機組採用磁懸浮壓縮機技術、變頻控制技術、無油潤滑等先進技術，產品能效比有了很大的提高，綜合能效比最高可達到8。使用先進的磁軸承技術，實現機組的無油運行，完全避免常規壓縮機軸承的高摩擦損失；磁懸浮機組不使用任何潤滑油，所以不需要回油壓差，可以做高溫出水（18℃）機組；機組採用環保冷媒R134a，對臭氧層損耗值(ODP)為0；磁浮壓縮機軟起動電流低至2安培；設備運行時噪音低至70dB。

示範項目簡介

華智印刷已於2021年6月完成改造、調試、驗收及正常運行工作。經實際運作後，設備基本操作正常及符合預期要求。

成效

為驗證項目的成效，鴻興印刷對車間空調系統2021年7月、8月及11月的電耗進行了統計獲得以下統計數據。

項目	水冷螺桿式冷水機	磁浮離心機	改善效果
數量（台）	3	1	—
7月用電量(kWh)	90200	40818	節電54%
8月用電量(kWh)	88700	32160	節電63%
11月用電量(kWh)	62300	23318	節電62%

通過分析2021年7月、8月及11月的負載，2020年總用電量為718,600 kWh，估計全年節電率為50%計算經濟效益。

= 718,600 kWh per year x 50%

= 359,300 kWh per year



財務分析

項目投入後，每年可減少用電35.9萬千瓦時，每年可節約電費約為38.2萬元。
由於本項目的總投資費用為130.2萬元，投資回報期為：
 $130.2 \text{ 萬元} \div 38.2 \text{ 萬元/年} = 3.4 \text{ 年}$

環境成效

項目投入後，每年可減少用電 35.9 萬千瓦時。從而減少發電廠排放的二氧化碳及空氣污染物排放量，每年減排量估算如下：

污 染 物	二 氧 化 碳	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物
排放因數 (公斤/千瓦時)	0.8042*	0.0007**	0.0008**
年排放減少量	288.9 噸	251.5 公斤	287.4 公斤

*生態環境部 《2019 年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》。

**廣東省政府及香港特別行政區政府 《珠江三角洲火力發電廠排污交易試驗計劃》

查詢

香港生產力促進局清潔生產伙伴計劃秘書處

香港九龍達之路 78 號生產力大樓 3 樓

電話：(852) 27885588

傳真：(852) 31874532

電郵：enquiry@cleanerproduction.hk

網址：www.cleanerproduction.hk

(本文檔可於清潔生產網站下載：www.cleanerproduction.hk)

聲明

本文中所示範的設備或技術其成效只代表在本項目條件下的表現，並不表示使用在其他工廠或不同條件時會有相同的效果。此外，本文提及的設備、技術及環境技術服務供應商等並不表示是香港特區政府及香港生產力促進局所認可，對任何因使用該設備、技術或服務供應商而引致或涉及的損失，香港特區政府及香港生產力促進局概不承擔任何義務、責任或法律責任。此外，類似的設備、技術及服務供應商或可在市場上獲得。讀者應認真評估對該設備或技術的實際需求，以及在採用該設備或技術之前應向有關方進行詳細諮詢。